

GSW 50 Y



Oprema: - manualno upravljanje, - prikaz: voltmetar, ampermetar, brojilo pogonskih sati, - uključivanje/isključivanje i grijanje putem sklopke s ključem, - sigurnosna isključna sklopka, - alarmne obavijesti: greška u rasvjetnom generatoru, niski tlak ulja, temperatura motora, - isključni alarmi: rasvjetni generator, manjak tlaka ulja, velika temperatura motora, kratkospojni okidač, - vrata na zaključavanje s prozorom za prikaz upravljačkih elemenata. Tehnički podaci: - snaga: COP: 43,97 kVA (max. 46,29 kVA), - napon: 400 V, - motor: YANMAR 4TNV98T-ZGPGE, - rezervoar / potrošnja: 68 l / 8,32

l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 1 x 400 V 63 A, 1 x 400 V 32 A, 1 x 400 V 16 A, 1 x 230 V 16 A šuko, - dimenzija (DxŠxV): 2000x920x1310 mm, - težina: 820 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZGSW50Y	Dizelski strujni agregat PRAMAC GSW 50 Y, 43,97kVA / 400-230V	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at